



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (3842) 58-06-00, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (3842) 77-12-41, E-Mail: ugpn42@42.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района
653000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, д. 28,
тел/факс (3846) 61-01-01, 61-15-50, E-Mail: ogpn9@42.mchs.gov.ru

Представление
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«21» августа 2023 г.

по админ. делу № 89

Я, главный государственный инспектор Прокопьевского и Киселевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору Малютин Алексей Васильевич, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении от 09.08.2023 г. № 89 в отношении юридического лица - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11», юридический адрес Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Обручева, д. 53:

(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица, паспортные данные, адрес места жительства)

Установил:

09.08.2023 в 16 час. 00 мин. по результатам внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в виде выездной проверки на основании решения главного государственного инспектора Прокопьевского и Киселевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору Малютина Алексея Васильевича от 04.08.2023 № 2308/009-42/190-В/РВП в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11», ИНН 4223025630, по адресу: Кемеровская область- Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Обручева, д. 53. В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия выявлено, что

юридическое лицо допустило нарушение обязательных требований пожарной безопасности:

1. Не организованы работы по ремонту, эксплуатации средств обеспечения средств пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (автоматическая пожарная сигнализация (АПС); система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Согласно акту проверки работоспособности от 28.07.2023 на момент проверки система пожарной сигнализации в неисправном состоянии. Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479). В соответствии с ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ дата правонарушения – 09.08.2023. Адрес правонарушения: Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Обручева, д. 53

(указывается время, адрес, место совершения нарушения; законодательные, иные нормативные акты, требования которых нарушены)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11», юридический адрес Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Обручева, постановлением от 21.08.2023 № 89 был привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

При рассмотрении дела об административном правонарушении были установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

- ненадлежащее выполнение обязательных требований пожарной безопасности
- слабый контроль за выполнением требований пожарной безопасности

(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

На основании вышеизложенного: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №11»

(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)

необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а именно:

1. Принять меры для выполнения обязательных требований пожарной безопасности.
2. Усилить контроль за выполнением требований пожарной безопасности.

В соответствии с частью 2 со ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие мер по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Масляков А.В.
(ФИО)


(подпись лица, вынесшего представление)

Копию представления получил

21.08.2023. Шкляр М.Ю.

(дата, подпись, фамилия, инициалы должностного лица, отметка о направлении посредством почтовой связи)